

Протокол № 144
рассмотрения и оценки запроса цен

«17» июня 2016г.

1. Наименование и способ закупки:

Наименование: Выполнение строительных работ по объекту "Водозаборные скважины (взамен вышедших из строя) на водозаборе Киевский"; способ закупки - запрос цен.

2. Заказчик

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Курска» (ИНН 4629026667, КПП 463201001)

3. Предмет договора:

Выполнение строительных работ по объекту "Водозаборные скважины (взамен вышедших из строя) на водозаборе Киевский".

Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): **2 867 400,00** (два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 копеек) российских руб. (с НДС).

4. Извещение о проведении запроса цен:

Извещение о проведении запроса цен было размещено в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (извещение № **31603747173** от 06.06.2016г.) и сайте МУП «Курскводоканал» www.vodokanal-kursk.ru

5. Сведения о комиссии

На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок запроса цен на выполнение строительных работ по объекту "Водозаборные скважины (взамен вышедших из строя) на водозаборе Киевский":

Председатель комиссии:	Спицын Е.Н.
Члены комиссии:	Алехтин В.П.
	Антипова В.И.
	Сапрыкин Е.А.
Секретарь комиссии:	Бокинов Д.В.

Присутствовали 5 (пять) из 9 (девяти).

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок

Процедура рассмотрения и оценки заявок проведена 17.06.2016г. по адресу: Россия, г. Курск, ул. Кирова, д. 9.

7. Заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках закупки, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола. На момент окончания подачи заявок на запрос цен было предоставлено заявок – 1 (одна) шт.

8. Решение комиссии

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса цен, и приняла следующие решения:

№ рег. Заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки	Почтовый адрес и контактная информация	Решение комиссии
1	ООО «ВодСтройГеология» ИНН 4632176729 КПП 463201001	305008, Россия, Курская обл., г. Курск, ул. Пучковка, д.17-а	Допустить к участию в запросе цен

Результаты рассмотрения ценовых заявок приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола).

9. Результаты проведения запроса цен

Запрос цен считать состоявшимся, договор заключить с участником, подавшим заявку № 1 ООО «ВодСтройГеология» ИНН 4632176729 КПП 463201001.
Предложение о цене договора: 2 867 400,00 (Два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 копеек) российских руб. (с НДС).
Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками закупки в ходе запроса цен, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

Председатель комиссии:	Спицын Е.Н.
Члены комиссии:	Апухтин В.П.
	Антипова В.И.
	Сапрыкин Е.А.
Секретарь комиссии:	Бокинов Д.В.

Присутствовали 5 (пять) из 9 (деяти).



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Предмет контракта: Выполнение строительных работ по объекту "Водозаборные скважины (взамен вышедших из строя) на водозаборе Киевский".

№ п/п	Дата поступления	Время поступления	Регистрационный номер	Форма подачи заявки
1	16.06.2016	14-58	1	Бумажный посетитель

Приложение № 2 к Протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
от 17.06.2016г. № 144

УЧАСТНИКИ ЗАПРОСА ЦЕН, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ЗАЯВКИ

Предмет контракта: Выполнение строительных работ по объекту "Водозаборные скважины (взамен вышедших из строя) на водозаборе Киевский".

Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 2 867 400,00 (Два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 копеек) российских руб. (с НДС).

Подано заявок:	1	(одна)	шт.
	(цифрами)	(прописью)	
№ рег. заявки	Наименование участника закупки ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физ. лиц)	Почтовый адрес участника закупки	Сведения, содержащиеся в заявке
1	ООО «ВодСтройГеология» ИНН 4632176729 КПП 463201001	305008, Россия, Курская обл., г. Курск, ул. Пучковка, д.17-а	Наименование и характеристики поставляемых товаров: Выполнение строительных работ по объекту "Водозаборные скважины (взамен вышедших из строя) на водозаборе Киевский". Количество – 4 шт. Срок действия договора: июнь – 01 октября 2016г.

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: Выполнение строительных работ по объекту "Водозаборные скважины (взамен вышедших из строя) на водозаборе Киевский".

№ регистр. Заявки	Наименование участника закупки ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)	Решение комиссии	Причина отказа
1	ООО «ВодСтройГеология» ИНН 4632176729 КПП 463201001	Допустить к участию в запросе цен	

Приложение № 4 к Протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
от 17.06.2016г. № 144

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН

Предмет контракта: Выполнение строительных работ по объекту "Водозаборные скважины (взамен вышедших из строя) на водозаборе Киевский".

№ рег. Заявки	Участник закупки	Предложение поставщика о цене с НДС, руб.	Предложение поставщика о цене без НДС, руб.	Результат запроса цен
1	ООО «ВодСтройГеология»	2 867 400,00		Победитель

Техническое задание

на бурение скважин по объекту

«Водозаборные скважины (взамен вышедших из строя) на водозаборе «Киевский»

№ п/п	Виды работ	Требования к выполняемым работам
1	Тампонаж скважин № 1, 13, 15, 44	<ul style="list-style-type: none">- чистка стволов скважин и их прокачка (промывка);- дезинфекция скважин раствором хлора;- тампонаж скважин песком;- тампонаж скважин глиной;- устройство плит из бетона М-200 над устьем скважин с надписью на плитах номеров скважин и даты тампонажа.
2	Бурение скважин №1а, 13а, 15а, 44а ударно-канатным способом, глубина скважин 27 -35м	<ul style="list-style-type: none">- бурение скважин до проектной глубины с одновременной обсадкой вспомогательной колонны d-426 мм ;- спуск фильтровой колонны d 280 мм из ПВХ на глубину 27-35 м, рабочая часть фильтра в скважинах 9,8-13,5мФильтр трубчатый с щелевыми отверстиями, размер щели 1 мм;- извлечение обсадной трубы d 426 мм с одновременной обсыпкой гравием фильтровой колонны d 280 мм;- производительность пробуренных скважин 20-25 м3/час.
3	Общестроительные работы	<ul style="list-style-type: none">- Проектом предусмотрено устройство насосных станций подземного типа круглой формы, диаметром 2 м;- рабочая часть камер из сборных железобетонных колец по серии 3.900.1-14;- плиты перекрытия, опорные кольца и горловины из изделий по серии 3.900-1-14;- фундаменты монолитные из бетона класса В12,5;- наружные поверхности стен покрываются битумной мастикой за 2 раза, оклейка двумя слоями гидроизола.